

# 新鹿北分署庁舎が完成

これまでの鹿北分署庁舎は、昭和49年に建築された建物で、老朽化が著しく更には耐震不足であるため、災害時の防災拠点としての消防機能継続が不安視されていました。

このため、熊本地震を踏まえ消防署所の耐震化を推進し、地域の安全の確保と消防機能の更なる充実・強化を実現することを目的に建設を計画しました。

令和2年度から、消防庁舎に隣接する場所に建設を進めておりましたが、このほど新庁舎が完成し、令和3年8月5日から業務を開始しました。



建物用途	消防庁舎	階数	地上2階
構造	鉄骨造	延床面積	482.11㎡
主要用途	庁舎	(1F) 事務室、書庫、機械室、出勤準備室、車庫、 消防倉庫、乾燥室、除染室、 職員用WC、多目的WC (2F) 仮眠室、女性仮眠室(浴室、トイレ配置)、食堂、 浴室・洗面室	
	付属設備	非常用発電機、乾燥設備、屋外照明設備、 ホース乾燥塔、デジタル無線設備、消防指令設備	
配備車両	水槽付消防ポンプ車、高規格救急車、広報車		

(名称) 山鹿消防署鹿北分署

(住所) 熊本県山鹿市鹿北町四丁1612番地2

(電話) 0968-32-2574

(FAX) 0968-34-8377 (電話・FAX番号に変更はありません)